



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ССРП-RU.ПБ34.Н.00330

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток».  
Адрес: 142620, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105. ОГРН: 1065034027728. Тел./факс: 8 (496) 411-90-00. E-mail: [vostok@plazit-polygal.com](mailto:vostok@plazit-polygal.com).

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток».  
Адрес: 142620, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105. ОГРН: 1065034027728. Тел./факс: 8 (496) 411-90-00. E-mail: [vostok@plazit-polygal.com](mailto:vostok@plazit-polygal.com).

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ».  
Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: [info@rozhaudit.ru](mailto:info@rozhaudit.ru). Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» (НАНПБ).

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** код ОКПД2 22.21.30.110

Монолитные плиты из поликарбоната «МОНОГАЛЬ FR», толщиной исполнения: 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 4,5 мм; 5,0 мм; 6,0 мм; 8,0 мм; 10,0 мм; 12,0 мм; 15,0 мм и 20,0 мм включительно, выпускаемые по ТУ 2246-002-93726592-2008, с изм. № 1, 2, 3, 4, 5, 6. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Соответствуют требованиям таблицы 6 изм. № 6 от 01.08.2018 г. ТУ 2246-002-93726592-2008 и имеют показатели пожарной опасности: группа горючести «Г1» - слабогорючие по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости «В2» - умеренновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени по поверхности «РП1» - нераспространяющие по ГОСТ Р 51032-97, группа дымообразующей способности «Д3» - с высокой дымообразующей способностью и группа токсичности «Т3» - высокоопасные по ГОСТ 12.1.044-89\*.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Протокол испытаний № Д-13/12-2018 от 10.12.2018 г., испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ). Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 069Д/ОС-18 от 03.09.2018 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц от 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: - 4с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.12.2018 по 11.12.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Д.А. Тарунтаев  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.Н. Топчий  
инициалы, фамилия

РП № 0003530

