

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00516/24

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток» (ООО «Полигаль Восток»),
Адрес (место нахождения): 142620, Россия, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, г. Куровское, ул. Советская, д.105, офис 65,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 142620, Россия, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, г. Куровское, ул. Советская, д.105,
ОГРН 1065034027728, ИНН 5034026060,
Тел.: +7 (496) 411-90-00, Адрес электронной почты: vostok@polygalvostok.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток» (ООО «Полигаль Восток»),
Адрес (место нахождения): 142620, Россия, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, г. Куровское, ул. Советская, д.105, офис 65,
Адрес производства продукции: 142620, Россия, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, г. Куровское, ул. Советская, д.105, ОГРН 1065034027728, ИНН 5034026060.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Структурные панели «Полигаль» («Polygal»), марки: «Полигаль Стандарт», «Полигаль Практичный», из гранулированного поликарбоната, с защитой от воздействия ультрафиолетового излучения, толщиной: 4,0 мм; 6,0 мм; 8,0 мм; 10 мм; 16 мм, 20,0 мм и 25,0 мм, выпускаемые по ТУ 2246-001-93726592-2007 «Структурные панели из поликарбоната ПОЛИГАЛЬ. Технические условия», с изм. 1-3, 5-6, 8-11.
Серийный выпуск.

код
ОКПД2:

22.21.30.110

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 2245/ТР, № 2246/ТР, № 2247/ТР, № 2248/ТР от 17.04.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1561/24 от 21.02.2024 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09).
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа нераспространяющие (РП1) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97;
Группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96;
Группа нормальногорючие (Г3), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.7 метод II);
Группа с высокой дымообразующей способностью – (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
Группа высокоопасные – (Т3) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

23.04.2024

по

22.04.2029

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П. Эксперт (эксперты)

Топчий А.Н.